



1. Osprzęt instalacji odgromowej dobrano na podstawie katalogu „Kompleksowa ochrona odgromowa Firma AH s.c.30-668 Kraków
2. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-86/E-05003/1 Druk St./ 8 mm – przewody odprowadzające
3. Połączenia spawane w ziemi zabezpieczyć przed korozją – dwukrotnym malowaniem farbą asfaltową.
4. Rezystancja wypadkowa uziomu winna wynosić $R < 10$ omów
5. ZK złacze kontrolne to skrzynka typowa ABB00852 o wymiarach 153x110x66 mm z drzwiczkami wkłuta w ścianę ze złaczen kontrolnym 3c – 4xM8x20

ARCH-BUD DANIEL KOZŁOWSKI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 15-620 BIAŁYSTOK, UL. GRODOWA 2 TEL. 691-591-1906		INST. INŻYNIERSTWA INST. ODGROMOWA Instalacje elektroenergetyczne
DATA:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSP. WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOS. UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY SOCJALNO-BIUROWE TERENOWEGO ODDZIAŁU PZDw w BIAŁYMSTOKU Cichańowiec, Dz. Nr 305/51	SKALA 1:100
INWESTOR:	PODŁASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU 15-620 Białystok, ul. Elevatorska 6	RYS. -e-4
PROJEKTANT:	t e c h. J E R Z Y K A R O Ł O K S I U T A uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i sieci elektrycznych Nr. BL/317173	PODPIS: