



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok

Rejon Energetyczny Łomża

18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 157

tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61, fax: (85) 676 62 09

e-mail: SekretariatRE2.ob@pgedystrybucja.pl

Łomża, dn. 19.05.2015 r.

L. dz.RE2/RM2/ WK/ 2701/2015

Biuro Projektów „ARTERIA” s.c.

Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński

15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 49 lok.412

**Dotyczy: warunków usunięcia kolizji linii średniego napięcia i niskiego kolidujących z rozbudową drogi nr 645 na odcinku Łomża-Nowogród z obejściem miejscowości Stare Kupiski.**


W odpowiedzi na pismo firmy Biuro Projektów „ARTERIA” s.c. z dnia 06.05.2015 PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża informuje, że według załączonej **koncepcji** usunięcie kolizji będą podlegały niżej wymienione urządzenia elektroenergetyczne:

1. Kolizja oznaczona **E8-E8'**-kabel SN-15kV typ 3xXRUHAKXSx1x120 zasilający napowietrzną stację transformatorową nr 2-2077 w miejscowości Stare Kupiski.
2. Kolizja oznaczona **E7-E7'**- napowietrzna linia niskiego napięcia o przekroju 4x50+25 AL, zasilana ze stacji transformatorowej nr 2-1284 w miejscowości Stare Kupiski.
3. Kolizja oznaczona **E6-E6'**- napowietrzna linia niskiego napięcia o przekroju AsXSn 4x50 zasilana ze stacji transformatorowej nr 2-1284 w miejscowości Stare Kupiski.
4. Kolizja oznaczona **E5** - słup napowietrznej linii niskiego napięcia typu RKK-10,przekrój przewodów 4x50 AL, 4x50+25AL, przyłączy napowietrzne 2x16AL urządzenia zasilane ze stacji transformatorowej nr 2- 210 Nowe Kupiski.
5. Kolizja oznaczona **E4** - słup napowietrznej linii niskiego napięcia typu RK-10,przekrój przewodów 4x50+25 AL, przyłączy 4x25 AsXSn,4x16AL,urządzenia zasilane ze stacji 2-1204 Nowe Kupiski.
6. Kolizja oznaczona **E4** – kabel ziemny YAKY 4x120 do zasilania posesji Kupiski Nowe 63, zasilanie ze stacji 2-1204 Nowe Kupiski.
7. Kolizja oznaczona **E3-E3'** - kabel ziemny YKY 3x6 zasilający centrale telefoniczna ONU, zasilanie ze stacji transformatorowej nr 2-1549, kabel nie stanowi majątku PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok.
8. Kolizja oznaczona **E2-E2'**- napowietrzna linia niskiego napięcia od słupa nr 6 do słupa nr 8 , przekrój przewodów 4x35+25AL, przyłącza napowietrzne 4x16Al,2x16AL urządzenia zasilane ze stacji transformatorowej nr 2-1549 Mątwa.
9. Kolizja oznaczona **E1**- słup napowietrznej linii niskiego napięcia nr 12 typ PP-12,przekrój przewodów 4x35Al, zasilanie ze stacji 2-1549 Mątwa.

Jednocześnie informujemy , że w miejscowości Stare Kupiski i Nowe Kupiski wybudowana jest napowietrzna linia oświetlenia drogowego, która nie stanowi majątku PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok. Właścicielem tych urządzeń jest Urząd Gminy w Łomży.

Warunki usunięcia kolizji określimy po przedstawieniu projektów z proponowaną nową lokalizacją urządzeń i kosztorysów na poszczególne kolizje z uwzględnieniem podatku VAT w celu przygotowania umów o usunięcie kolizji.

Z poważaniem

**PGE Dystrybucja S.A.**  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Łomża  
  
Dyrektor  
Miroslaw Sajczyk

Sprawę prowadzi:

Wojciech Konopka

Tel. 85 676 6264