

Łomża 16.10.2015 r

WODOCIĄGI WIEJSKIE
Spółka z o.o. w Łomży
18-402 ŁOMŻA
ul. Akademicka 18
tel. 086/218 31 91, fax 086/218 35 71

BIURO PROJEKTÓW Arteria s.c.
Kazimierz Popławski, Cezary Kamiński
ul. Sienkiewicza 49 lok. 412
15-002 Białystok

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi woj. nr 645 w zakresie kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną we wsi Stare Kupiski i Nowe Kupiski

Uzgadniam rozwiązanie projektowe drogi w zakresie kolizji jak wyżej pod warunkiem:

1. Uwzględnienia w projekcie wyniesienia do rzędnej projektowanej obudów zasuw liniowych i podłączeń domowych sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej.
2. Uwzględnienia w projekcie wyniesienia do rzędnej projektowanej pokryć studni kanałowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
3. Zachowania minimalnego wymaganego dla strefy przemarzania (1,4 m do wierzchu rury) przykrycia rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Z up. PRZESŁA
NACZELNY INŻYNIER
mgr inż. Janusz Batalion