



ROZDZIELNIA NATYNKOWA Z DRZWIAMI I ZAMKIEM

$P_i = 37,00\text{kW}$
 $k_j = 0,33$
 $P_s = 12,21\text{kW}$
 $\cos \phi = 0,92$
 $I_N = 19,17\text{A}$

Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

ELTOM Tomasz Supranowicz tel. 505841212 biuro@eltom.tech www.eltom.tech			Nr umowy
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6			Data
Nazwa przedsięwzięcia Adaptacja budynku garażowo-gosp. /w zakresie przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania oraz wykonaniem wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej/ na potrzeby brygady patrolowej w Wysokie Mazowieckie RDW w Białymstoku jedn. ewid.: 201301_1 Wysokie Mazowieckie, obr. ewid. 01 Dz. Nr ewid. 1515/26			04/2017
Temat rysunku Schemat rozdzielnic głównej			Skala
Projektant mgr inż. Tomasz Supranowicz			Format:
Asystent projektanta mgr inż. Andrzej Timczenko			A4
-			Nr rys./wersja
-			E03/v1