


OZNACZENIA:

**proj. 3a AM1-9** (faza L1) - projektowana latarnia oświetleniowa typu DR/1xR41/ wys. 9m z oprawą typu Andromeda 70W (100W, 150W) wyposażoną w odbłyśnik asymetryczny typy ODB-10 prod. Art-Metal;

**proj. 1b AM2-9** (faza L1, L2) - projektowana latarnia oświetleniowa typu DR/2xR41/ wys. 9m z oprawami typu Andromeda 70W (100W, 150W) wyposażonymi w odbłyśniki asymetryczny typy ODB-10 prod. Art-Metal;

70W 100W 150W - wartość mocy projektowanej oprawy oświetleniowej

- projektowany przepust kablowy
  * rura osłonowa HDPE Ø110mm (np. typu DVK110 prod. Arot)
  * rura osłonowa HDPE Ø160mm (np. typu SRS160 prod. Arot) - metoda przecisku

- projektowany słup linii napowietrznej nn (zakres odrębnego opracowania)

- istniejąca oprawa oświetleniowa

- projektowane uziemienie R<30Ω

**25(32)m** - długość kopania rowu (długość kabla)

- projektowana linia kablowa oświetleniowa typu YAKXs 5x25
- projektowana linia kablowa oświetleniowa typu YAKXs 5x16
- projektowana linia kablowa oświetleniowa typu YKY 5x16
- projektowana linia kablowa nn (zakres odrębnego opracowania)
- linie energetyczne oświetleniowe do rozbiórki
- linie energetyczne nn do rozbiórki (zakres odrębnego opracowania)

UWAGI:
1. Osłony rurowe zaprojektowano typu HDPE110.
2. Przepusty nieoznaczone zaprojektowano długości 1-3m (zgodnie z długością odczytaną z rysunku).
3. Przy słupach i szafce pozostawić zapasy kabli długości po ~1,5m.
4. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.
5. Przy poszczególnych słupach podano oznaczenia faz (L1, L2, L3) z których należy zasilać oprawy na danym słupie.
6. Linie i urządzenia przeznaczone do demontażu lub przełożenia przekreślono.


KOMI Z. Kozikowski
15 - 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15
tel./fax 085 74 20 117; tel kom. 600 207 447
email: zhukomi@op.pl


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa rysunku: | PLAN PRZEBUDOWY LINII OŚWIETLENIOWYCH | Skala: 1:500 |
| Inwestor: | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6; 15-620 Białystok | Data: XII. 2012 |
| Obiekt: | dr. woj. nr 676 w m. Suprasl | Nr rysunku: 1 |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Projektant: | Nr upr.: | Podpis: |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | | |
| mgr inż. R. Arciszewski | PDL/0039/PWOE/05 | |
| mgr inż. T. Potapczyk | | |