






SZCZEGÓŁY WĘZŁÓW

WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANKA



DZNACZENIA :

1. Trójnik żeliwny kotłierzowy o średnicy DN 150/150mm
2. Zasuwka żeliwna kotłierzowa owalna o średnicy DN 100mm
3. Króciec żeliwny jednokotłierzowy o średnicy DN 100mm
4. Nasuwka PVC DN 110mm
5. Rura PVC DN 110mm kielichowa
6. Trójnik żeliwny kotłierzowy o średnicy DN 100/80/100mm
7. Zasuwka żeliwna kotłierzowa owalna DN 80mm
8. Króciec żeliwny dwukotłierzowy DN 80mm
9. Kolano żeliwne ze stopką DN 80mm
10. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80mm
11. Rura PVC 160mm
12. Zasuwka żeliwna kotłierzowa o średnicy 150mm
13. Króciec żeliwny jednokotłierzowy o średnicy 150mm
14. Redukcja żeliwna kotłierzowa 150/100mm

		M. Gniaczowski, A. Sosnowski, M. Grzybowski ul. Elewańska 13/2B, 15-660, Białystok tel. 0201 626 16 80, e-mail: drogowskaz@poczta.onet.pl	
Nazwa projektu: Projekt zaopiniowania techn.			
Projekt wykonawczy		Rozbudowa dr. woj. Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów.	
Skala: 1:500		Data: 08.2012	
Branża: SANITARNIA			
Projektant:		Redaktor:	
Referat i miejsce:		Data:	