

Legenda/uwagi:

– Proj. kabel oświetleniowy
– Proj. rury ochronne. Pod drogami i zjazdami SRS110, na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem terenu DVK110
– Proj. złącza pomiarowe i szafy oświetleniowe

– Proj. punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: słup aluminiowy anodowany typu SAL–100M z wysięgnikiem typu WRP 1/2/1,2/15, fundament B–71, oprawa ledowa URSA I LED 72W, tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB–1, przewd YDYżo 3x2,5 14m
Uwaga! Wysokość zaswiszenia oprawy na słupie wynosi 11m. Słup, wysięgnik i oprawę Należy wykonać w jednym kolorze anodowania – Cl–78 "Antracytowy"

– Proj. punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: słup aluminiowy anodowany typu SAL–100M z wysięgnikiem typu WRP 1/2/1,2/15, fundament B–71, oprawa ledowa URSA I LED 60W, tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB–1, przewd YDYżo 3x2,5 14m
Uwaga! Wysokość zaswiszenia oprawy na słupie wynosi 11m. Słup, wysięgnik i oprawę Należy wykonać w jednym kolorze anodowania – Cl–78 "Antracytowy"

– Proj. punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: słup aluminiowy anodowany typu SAL–100M z wysięgnikiem typu WRP 1/2/1,2/15, fundament B–71, oprawa ledowa URSA I LED 84W, tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB–1, przewd YDYżo 3x2,5 14m
Uwaga! Wysokość zaswiszenia oprawy na słupie wynosi 11m. Słup, wysięgnik i oprawę Należy wykonać w jednym kolorze anodowania – Cl–78 "Antracytowy"

– Proj. punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: słup aluminiowy anodowany typu SAL–70/P(przegubowy) z wysięgnikiem typu WRP 1/2/1,2/15, fundament B–60, oprawa ledowa URSA I LED 84W, tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB–1, przewd YDYżo 3x2,5 10m
Uwaga! Wysokość zaswiszenia oprawy na słupie wynosi 8m. Słup, wysięgnik i oprawę Należy wykonać w jednym kolorze anodowania – Cl–78 "Antracytowy"

– Proj. punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: słup aluminiowy anodowany typu SAL–100M z wysięgnikiem typu WRP 2/2/1,2/15 (kąt pomiedzy ramionami 120°), fundament B–71, 2oprawa ledowa URSA I LED 72W, tabliczka bezp. słupowa TB–2, przewd 2xYDYżo 3x2,5 14m
Uwaga! Wysokość zaswiszenia oprawy na słupie wynosi 11m. Słup, wysięgnik i oprawę Należy wykonać w jednym kolorze anodowania – Cl–78 "Antracytowy"

– Proj. punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: słup aluminiowy anodowany typu SAL–100M /P(przegubowy) z wysięgnikiem typu WRP 1/2/1,2/15, fundament B–71, oprawa ledowa URSA I LED 72W, tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB–1, przewd YDYżo 3x2,5 14m
Uwaga! Wysokość zaswiszenia oprawy na słupie wynosi 11m. Słup, wysięgnik i oprawę Należy wykonać w jednym kolorze anodowania – Cl–78 "Antracytowy"

– Proj. punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu: słup aluminiowy anodowany typu SAL–100M /P(przegubowy) z wysięgnikiem typu WRP 1/2/1,2/15, fundament B–71, oprawa ledowa URSA I LED 60W, tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB–1, przewd YDYżo 3x2,5 14m
Uwaga! Wysokość zaswiszenia oprawy na słupie wynosi 11m. Słup, wysięgnik i oprawę Należy wykonać w jednym kolorze anodowania – Cl–78 "Antracytowy"

– Proj. znak aktywny, zlokalizowany zgodnie z projektem organizacji ruchu
– Proj. słup z panelem słonecznym i zestawem baterii
– Proj. kabel nn w rurze ochronnej SRS 75 na odcinku od słupa do znaku C9

EKKOM Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8l, 30-415 Kraków
tel./fax: (12) 257-23-33, 269-65-40
e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.adroga.pl

Inwestor:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 8, 15-620 Białystok
tel.: 85 67 67 130, fax: 85 67 67 153

Nazwa opracowania:
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki - Sejny. Część II - budowa obejścia m. Krasnopol

Tytuł rysunku:
Plan wytyczeniowy oświetlenia
w m. Krasne - Smolny Dąb Gmina Krasnopol

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	Skala
Gł. Projektant	–	–	–	–	PW	1:500
Projektant	mgr inż. Michał Żarnotal	instalacyjna	SLK/2013/P00E/07		Branża	Wersja z dnia
Sprawdzający	mgr inż. Wiesław Żołnowski	instalacyjna	SLK/2829/P00E/09		elektro–energe–tyczna	2012–09–14
Opracował	–	–	–	–	Nr proj.	Nr rysunku
	–	–	–	–	DDR–2247	E0-4.1

Kraków, wrzesień 2012r. | Umowa nr | WZP.3326–4/12