

Białystok, dnia 10.10.2012r.

676/3.WBiD.2201-23 /12

„KOMI” – Zdzisław Kozikowski

ul. Waszyngtona 24 lok. 15

15-274 Białystok

Dotyczy: **„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 – rozbudowa skrzyżowania w Supraślu.”**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na pismo znak: K-SUR676/12-21 z dnia 11.10.2012r. (data wpływu 12.10.2012r.) dotyczące projektu budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 676 – rozbudowa skrzyżowania w Supraślu informuje, że projekt kanalizacji deszczowej jak też cała dokumentacja projektowa powinna się opierać na obowiązujących przepisach prawnych i wytycznych technicznych.

Proponujemy przyjęcie do projektu kanalizacji deszczowej elementów z tworzyw sztucznych za wyjątkiem kompletnych elementów studni rewizyjnych i ściekowych, które powinny być betonowe.

Projekt kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z Zamawiającym.

Z-ca DYREKTORA
inż. Maria Gwarysiuk