Profil kanalizacji deszczowej

Podziałka 1:100/500



P.p.=140,00

	istn. studnia z kr. beton. dn 1,0m	tł, gł.osi=0,80	ks200, rz.osi=150,23	Proj. studnia z kr. beton. dn 1,0m wA100, gł.osi=1,80	Proj. studnia z kr. beton. dn 1,0m	Proj. studnia z kr. beton. dn 1,0m	ks160, rz.osi=151,25	Proj. studnia z kr. beton. dn 1,0m	tł, gł.osi=0,80	wA32, gł.osi=1,80	Proj. studnia z kr. beton. dn 1,0m	Proj. studnia z kr. beton. dn 1,0m	wA100, gł.osi=1,80	Proj. studnia z kr. beton. dn 1,0m	Proj. studnia z kr. beton. dn 1,0m
Rzędna istniejącego terenu	151,83	152,05		152,43		152,64		152,94			153,66	152,64		152,79	153,68
Rzędna dna proj. kanału	150,23	150,51		150,72		151,18		151,65			152,02	151,18		151,28	151,77
Zagłębienie dna przewodu	1,60	1,54		1,71		1,47		1,29			1,64	1,46		1,51	1,91
Proj. spadek, średnica, odległość	L=40,5m PVC d 300mm i=35,0 ‰								L=37,5m PVC d 300mm i=10,0 ‰			i=8,0 ‰ PVC d 300mm L=13,0m		i=35,0 ‰ PVC d 300mm L=14,0m	
Odległości	0,00	8,00	11,50	14,00		27,00	33,50	40,50	53,90	64,50	78,00	0,00	9,70	13,00	27,00
	D32	D33		D34		D35		D36			D37	35		35a	35b

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROTECH sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 90 15-516 Białystok			
	Skala 1 :100/500			Rys. nr 2/3
STADIUM	Projekt wykonawczy	Profil kanalizacji		
ADRES	Michałowo droga wojewódzka nr 686			
TEMAT	Kanalizacja deszczowa			
PROJEKTANT	Imię Nazwisko	Upr. Projekt. Inst i sieci sanitarne Nr uprawn.	DATA	PODPIS
	Mikołaj Fiedoruk	BL - 198/89 BL-234/76	15. 10. 2010	
OPRACOWAŁ	Imię Nazwisko		DATA	PODPIS
	inż. Mariusz Walko		15. 10. 2010	