


NUMER OTWORU : 18/2km.16+400					TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI					Załącznik nr : 29									
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :					Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajęczkowo od km.13+180 do km.18+657														
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :					sączenia														
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne										Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)									
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is		Cu	Eo	Mo	WP	CBR	grupa nośności	warstwa geotechniczna
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przearstwienia domieszki naturalna barwa gruntu		sączenia wycieki	[m]					wskaźnik zagęszcz. nasypy	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna	podłoża - "G"	
v		1,7	Nasyp budowlany pospółki , piaski brązowo żółta			1		7 9 19 24 27 30 29 48		0,70	0,975	40,0		175,0	195,0	47,0	> 15	G1	Ia
v			(Nb)				mw	30 27 28 29 30 31											
v		0,6	Nasyp budowlany piaski żółto szara		2,0	2	m	23 19 17 18 17		0,60	0,960	33,8		92,5	112,5	59	12 - 13	G1	Ia
v		0,2	Piasek gliniasty brązowa				mw	29 34 39	0,02			17,8	28,0	32,5	45,0	< 30	3 - 5	G3	IIIa